

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Челябинской области
ул. Пушкина, 68, г. Челябинск, 454091.
тел. (351)239-70-45, факс (351)264-78-57, E-mail: gpn@blaze.uu.ru.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску

ул. Тагильская, 24-А, г. Челябинск, 454084,
тел./факс (351) 791- 75 -11,791-29-64, 790-27-57, gpn_chel@mail.ru

Предписания №21/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №424 г.

Челябинска» (далее по тексту МАДОУ «Детский сад №424 г. Челябинска»)

(полное наименование юр. лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение Распоряжения начальника УНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области А.В. Огорокова №21 от 19.01.2021 г., ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «02» февраля 2021 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., «03» февраля 2021 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час.00 мин., по «08» февраля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час.00 мин. проведена **плановая выездная проверка** государственным инспектором города Челябинска по пожарному надзору ст. инспектором УНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Камаловой Л.Р. здания, помещений и территории МАДОУ «Детский сад №424 г. Челябинска», расположенных по адресу: г. Челябинск, Комсомольский пр., 86-а, совместно с заведующим МАДОУ «Детский сад №424 г. Челябинска» Пилипенко Галиной Викторовной, заместителем заведующего по АХЧ МАДОУ «Детский сад №424 г. Челябинска» Братухиной Натальей Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только о выполнении)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Формирование сигналов о пожаре осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя АПС неадресной (должно осуществляться при срабатывании не менее двух пожарных извещателей АПС).	ст.4, ст.6 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.14.1 СП 5.13130.2009	01.03.2022 г.	
2	Количество речевых пожарных оповещателей СОУЭ, их расстановка и мощность не обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в здании детского сада (фактически здание оборудовано всего двумя речевыми оповещателями СОУЭ – один на 1-м этаже, второй на 2-м этаже, при включении СОУЭ не слышно)	ст.4, ст.6 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.8 СП 3.13130.2009	01.03.2022 г.	

3.	Отделка стен кабинета «Лего-конструирование» на 2-м этаже выполнена материалом класса с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (бумажными обоями). Сертификат соответствия требованиям ПБ не представлен.	ст.4, ст.6, ч.7 ст.134 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2022 г.	
4.	Отделка стен и потолка кабинета кастелянши на 2-м этаже выполнена материалом класса с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (бумажными обоями и потолочной плиткой типа ПВХ). Сертификат соответствия требованиям ПБ не представлен.	ст.4, ст.6, ч.7 ст.134 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2022 г.	
5.	Покрытие пола на путях эвакуации (в общем коридоре 1-го этажа) выполнено материалом класса с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (ковровым покрытием). Сертификат соответствия требованиям ПБ не представлен.	ст.4, ст.6, ч.6 ст.134 таблица 28 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2022 г.	
6.	Отделка стен на путях эвакуации (в тамбуре центрального эвакуационного выхода из коридора 1-го этажа непосредственно наружу) выполнено материалом класса с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1 (пластиковыми панелями). Сертификат соответствия требованиям ПБ не представлен.	ст.4, ст.6, ч.6 ст.134 таблица 28 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2022 г.	
7.	Отделка стен кабинета бухгалтерии на 1-м этаже выполнена материалом класса с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (бумажными обоями). Сертификат соответствия требованиям ПБ не представлен.	ст.4, ст.6, ч.7 ст.134 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2022 г.	
8.	Отделка стен методического кабинета на 1-м этаже выполнена материалом класса с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (бумажными обоями). Сертификат соответствия требованиям ПБ не представлен.	ст.4, ст.6, ч.7 ст.134 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2022 г.	
9.	Отделка стен кабинета подготовки к школе на 1-м этаже выполнена материалом класса с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (бумажными обоями). Сертификат соответствия требованиям ПБ не представлен.	ст.4, ст.6, ч.7 ст.134 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2022 г.	
10.	Подсобное помещение в подвале не оборудовано извещателями АПС.	ст.4, ст.6, ч.7 ст.134 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.А.4 приложения А (обязательного) СП 5.13130.2009	01.03.2022 г.	
11.	При входе в подвал отсутствует противопожарная дверь (дверь деревянная обитая металлом).	ст.4, ст.6 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.18 СП 4.13130.2013	01.03.2022 г.	
12.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п.30 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 г. №1479.	01.03.2022 г.	
13.	Отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ), утверждаемый руководителем организации.	п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 г. №1479.	01.03.2022 г.	
14.	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной	п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных	01.03.2022 г.	

безопасности, не вносятся в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты).	Постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 г. №1479.		
--	---	--	--


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в установленный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

 _____ (подпись)	Государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору _____ (должность государственного инспектора)	Камалова Л.Р. _____ (фамилия, инициалы)
" 08 " февраля 20 21 г.		

Предписание для исполнения получил:

 _____ (подпись)	Заведующий МАДОУ «Детский сад №424 г. Челябинска» _____ (должность)	Пилипенко Г.В. _____ (фамилия, инициалы)
" 08 " февраля 20 21 г.		